

飲水機保養

拍攝日期：114 年 05 月 22 日



7H：輔導室 01

7H：輔導室 02



6A：東風樓南側 6 樓 01

6A：東風樓南側 6 樓 02

飲水機保養

拍攝日期：114 年 05 月 22 日



8B：東風樓北側 8 樓 01

8B：東風樓北側 8 樓 02



6E：中道樓 6 樓 01

6E：中道樓 6 樓 02

飲水機保養

拍攝日期：114 年 05 月 22 日



8F : 8 樓導師室 01

8F : 8 樓導師室 02

臺北市南湖高級中學
飲水機設備維護紀錄表

維護日期：114年5月7日
設備負責人：總務處事務組
水源類別：自來水

登記使用有效期間：年月日
連絡電話：(02)2832-2200
設備管理人：陳小姐

序號	飲用 水設 備編 號	設備設置單位	設備 維護 (每月)	更換 纖維 濾心 (3. 9月)	更換 碳柄 濾心 (6.12月)	備註	電壓
1	4D	中柱樓4樓	✓				220V
2	5D	中柱樓5樓	✓				220V
3	6D	中柱樓6樓	✓				220V
4	7D	中柱樓7樓	✓				220V
5	8D	中柱樓8樓	✓				220V
6	9D	中柱樓9樓	✓				220V
7	6E	中道樓6樓	✓				220V
8	7E	中道樓7樓	✓			免費保養至114年4月	220V
9	8E	中道樓8樓	✓				220V
10	3H	3樓學務處	✓			免費保養至114年4月	110V
11	3F	3樓教師辦公室	✓				110V
12	4H	4樓秘書室	✓				220V
13	4I	4樓會議室	✓				110V
14	5H	5樓健康中心	✓				110V
15	5I	5樓體育辦公室	✓			免費保養至114年4月	110V
16	6H	6樓教務處	✓			免費保養至114年4月	110V
17	7H	7樓輔導室	✓			免費保養至114年4月	110V
18	6I	6樓圖書館	✓			免費保養至114年4月	110V
19	8F	8樓導師室	✓			免費保養至114年4月	110V
20	1A	東風樓南側1樓	✓				220V
21	2A	東風樓南側2樓	✓				220V
22	3A	東風樓南側3樓	✓				220V
23	4A	東風樓南側4樓	✓				220V
24	5A	東風樓南側5樓	✓				220V

臺北市南湖高級中學
飲水機設備維護紀錄表

維護日期: 114年 5月 27日

設備負責人: 總務處事務組

水源類別: 自來水

登記使用有效期間: 年 月 日

連絡電話: (02)2832-2200

設備管理人: 陳小姐

序號	飲用 水設 備編 號	設備設置單位	設備 維護 (每月)	更換 纖維 濾心 (3. 9月)	更換 碳柄 濾心 (6.12月)	備註	電壓
25	6A	東風樓南側6樓	✓				220V
26	7A	東風樓南側7樓	✓			免費保養至114年4月	220V
27	8A	東風樓南側8樓	✓				220V
28	3B	東風樓北側3樓	✓				220V
29	4B	東風樓北側4樓	✓				220V
30	5B	東風樓北側5樓	✓				220V
31	6B	東風樓北側6樓	✓				220V
32	7B	東風樓北側7樓	✓				220V
33	8B	東風樓北側8樓	✓				220V
34	2C	平山樓2樓	✓				220V
35	6C	平山樓6樓	✓				220V
36	3E	中道樓3樓	✓				220V
37	4E	中道樓4樓	✓				220V
38	5E	中道樓5樓	✓				220V
39	5G	5樓導師室	✓				110V
40	8G	8樓導師室	✓				110V
41	5F	5樓導師室	✓				110V

設備單位: 力霸工業科技(股)公司 電話: 02-2832-2200

維護人員簽章: 陳妙芬

設備負責人簽章: 陳妙芬